Corpus Christi Water
CCW
Serving the Coastal Bend

2726 Holly Road
Corpus Christi
Texas 78415
Phone 361-826-1800
Fax 361-826-1889
www.cctexas.com

Monthly Mineral Analyses

Date of Sample: July 14, 2026

Parameter	Choke Canyon	Lake CC	Stevens Intake	Mary Rhodes Pipeline	Colorado River	Stevens Treated	Distribution System Equivalent
Aluminum	0.300	0.330	0.005	<0.003	-	0.042	<0.003
Sodium	170	15	55	130	44	33	68
Iron	0.190	0.290	0.040	0.007	0.519	0.021	0.013
Manganese	0.039	0.077	0.009	<0.001	0.202	0.001	0.003
Copper	0.0018	0.0019	0.0010	0.0057	<0.0022	0.0360	0.1600
Lead	<0.00037	0.00087	<0.00037	<0.00037	<0.00272	<0.00037	<0.00037
Bromide	1.15	0.63	2.12	0.14	<0.68	0.61	0.62
Conductivity	1276	905	2910	402	625	1415	1436
Total Alkalinity	164.2	167.1	200.4	123.5	180.0	138.7	132.3
Calcium	52.5	68.3	108.3	50.0	63.6	66.7	66.7
Chloride	229.2	143.7	696.2	38.4	65.7	260.8	268.1
Fluoride	0.34	0.25	0.47	0.23	0.54	0.64	0.65
Total Hardness	190	194	310	134	225	202	200
pH	8.47	8.39	8.26	7.78	8.42	8.03	7.75
Silica, Dissolved	29	28	27	17	6	15	15
Sulfate	88.9	56.1	280.0	25.8	48.0	148.0	155.0
Turbidity	12.0	23.0	11.0	29.0	51.0	0.2	0.2
Dissolved Solids	744	558	1662	278	377	806	798
Suspended Solids	15.0	16.3	8.3	14.2	51.0	<2.5	<2.5
Nitrate	0.02	0.03	0.18	0.35	<0.09	0.34	0.35
Nitrite	0.018	0.026	<0.003	0.019	<0.079	0.021	0.022
Ortho-Phosphate	<0.009	0.170	0.110	0.250	0.289	0.010	0.011
Atrazine	<0.18	<0.18	<0.18	0.26	<2.44		
Total Arsenic	15.0	3.1	1.1	<0.9	5.1	1.4	2.1
Dissolved Arsenic	16.0	1.6	2.6	2.4	5.4	1.1	7.3
Barium	0.15	0.06	0.08	0.02	0.14		
Cadmium	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00049		
Mercury	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00013		

Results expressed in mg/L, except as follows: Conductivity–µmhos/cm, pH– SU, Turbidity – NTU, Total Hardness/Total Alkalinity – mg/L as CaCO3, and Atrazine, Total Arsenic, Dissolved Arsenic – µg/L. LE-Lab Error

Reviewed by: _____ Title: Quality Assurance Officer Date: 08/27/2026